

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по муниципальному образованию г. Норильск  
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 144/1/1-39**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 8  
«Центр развития ребенка – Детский сад № 8 «Тундровичек»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору С.В. Печурина от «09» августа 2021 года № 144, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 11 » августа 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжит. 1 ч. 00 мин.  
« 24 » августа 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжит. 1 ч. 00 мин.

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по зданию и помещений МБДОУ № 8 «Центр развития ребенка – Детский сад «Тундровичок», расположенного по адресу: г.Норильск, ул. Талнахская, д. 24

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с и.о. заведующего МБДОУ № 8 «Центр развития ребенка – Детский сад «Тундровичок» Лобовичев Л.И. Шелов

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|---------------|---|--|--|
| 144/1/1       | Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы (отделка потолка | <b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br>Руководители организации обязаны:<br>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях | 01.08.2022   |

|         |   |  |            |
|---------|---|--|------------|
|         | <p>пластиковыми панелями) в помещении бассейна, расположенном на третьем этаже (помещение № 22 согласно технического паспорта).</p>   | <p><b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>  |            |
| 144/1/2 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы (отделка потолка пластиковыми панелями) в помещении раздевалки, расположенном на третьем этаже (помещение № 14 согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/3 | Не представлена тех-  | <b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.</b>  | 01.08.2022 |

|         |   |  |            |
|---------|---|--|------------|
|         | <p>ническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на облицовочные материалы (отделка потолка пластиковыми панелями) в помещении душевой, расположенном на третьем этаже (помещение № 15 согласно технического паспорта).</p> | <p><b>№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны:<br/> предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b><br/> <b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> |            |
| 144/1/4 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в помещении спортивного зала, расположенного на третьем этаже.</p>   | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны:<br/> предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в</b></p>  | 01.08.2022 |

|         |  |  |            |
|---------|--|--|------------|
|         |  | <p>зданиях и сооружениях.</p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>   |            |
| 144/1/5 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в кабинете психолога, расположенного на третьем этаже (помещение № 29, согласно технического паспорта).</p>         | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/6 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в кабинете делопроизводителя, расположенного на третьем этаже (помещение № 19 согласно, технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях</b></p>  | 01.08.2022 |

|         |  |  |            |
|---------|--|--|------------|
|         |  | <p><b>пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>   |            |
| 144/1/7 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в приемной группы «Городок», расположенной на втором этаже (помещение № 2, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/8 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в игровой группы «Городок», расположенной на</p>  | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях</b></p>  | 01.08.2022 |

|                 |  |   |                   |
|-----------------|--|---|-------------------|
|                 | <p>втором этаже (помещение № 4, согласно технического паспорта).</p>   | <p><b>пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.<br/> <b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.<br/> <b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b><br/> <b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>  |                   |
| <p>144/1/9</p>  | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Светлячок», расположенной на втором этаже (помещение № 10, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны:<br/> предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях<br/> <b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.<br/> <b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.<br/> <b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b><br/> <b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | <p>01.08.2022</p> |
| <p>144/1/10</p> | <p>Не представлена техническая документация (сертификат со-</p>  | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны:</p>  | <p>01.08.2022</p> |

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          | <p>ответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в приемной группы «Светлячок», расположенной на втором этаже (помещение № 9, согласно технического паспорта).</p>   | <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> |            |
| 144/1/11 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в игровой группы «Светлячок», расположенной на втором этаже (помещение № 7, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в</p>   | 01.08.2022 |

|          |  |   |            |
|----------|--|---|------------|
|          |  | помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.  |            |
| 144/1/12 | Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в приемной группы «Дружная семейка», расположенной на втором этаже (помещение № 44, согласно технического паспорта). | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны:<br/> предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b><br/> <b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/13 | Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Дружная семейка», расположенной на втором этаже (помещение № 43, согласно технического паспорта).  | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b><br/> Руководители организации обязаны:<br/> предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> Обязательное подтверждение соответствия объектов</p>  | 01.08.2022 |



|          |  |   |            |
|----------|--|---|------------|
|          |  | <p>защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>   |            |
| 144/1/14 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Антошка», расположенной на втором этаже (помещение № 35, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/15 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в приемной группы «Антошка», расположенной на втором этаже (помещение № 36, со-</p>                             | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные мате-</p>  | 01.08.2022 |

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          | гласно технического паспорта).  | <p>риалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>  |            |
| 144/1/16 | Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в игровой группы «Антошка», расположенной на втором этаже (помещение № 38, согласно технического паспорта). | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/17 | Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о   | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и доку-</p>   | 01.08.2022 |

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          | <p>показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в игровой группы «Родничок», расположенной на втором этаже (помещение № 31, согласно технического паспорта).</p>   | <p>менты о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>   |            |
| 144/1/18 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Родничок», расположенной на втором этаже (помещение № 34, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается приме-</p> | 01.08.2022 |

|          |  |  |            |
|----------|--|--|------------|
|          |  | <p>нять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>  |            |
| 144/1/19 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в приемной группы «Родничок», расположенной на втором этаже (помещение № 29, согласно технического паспорта).</p> | <p>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/20 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в игровой группы «Птенчики», расположенной на первом этаже (помещение № 6, согласно технического паспорта).</p>   | <p>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме деклариро-</p>  | 01.08.2022 |

|          |  |   |            |
|----------|--|---|------------|
|          |  | <p>вания соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>   |            |
| 144/1/21 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Птенчики», расположенной на первом этаже (помещение № 9, согласно технического паспорта).</p>   | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/22 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в приемной группы «Птенчики», расположенной на первом этаже (помещение № 10, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в</p>  | 01.08.2022 |

|          |  |  |            |
|----------|--|--|------------|
|          |  | <p>таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>  |            |
| 144/1/23 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Веселые карпузы», расположенной на первом этаже (помещение № 15, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/24 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности</p>  | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности произ-</p>  | 01.08.2022 |

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          | <p>на напольное покрытие (линолеум) в спальне группы «Цыплятки», расположенной на первом этаже (помещение № 49, согласно технического паспорта).</p>  | <p>водимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>  |            |
| 144/1/25 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на напольное покрытие (линолеум) в игровой группы «Цыплятки», расположенной на первом этаже (помещение № 52, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем</p> | 01.08.2022 |

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          |   | класс КМ2.   |            |
| 144/1/26 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен в игровой группы «Игралочка», расположенной на первом этаже (помещение № 5, согласно технического паспорта).</p> | <p>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/27 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен в спальне группы «Зайчики», расположенной на первом этаже (помещение № 55, согласно технического паспорта).</p>  | <p>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</p> <p>Руководители организации обязаны:</p> <p>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p>  | 01.08.2022 |



|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          |   | <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>   |            |
| 144/1/28 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен в коридоре, расположенном на первом этаже (помещения №№ 45, 46, согласно технического паспорта).</p> | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:<br/>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p> <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/29 | <p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен в коридоре, расположенном на третьем этаже (помещение № 10, согласно технического паспорта).</p>     | <p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b></p> <p>Руководители организации обязаны:<br/>предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях</p> <p><b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>  | 01.08.2022 |

|          |  |  |            |
|----------|--|--|------------|
|          |  | <p><b>ч.3 ст. 145 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.</p> <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p> |            |
| 144/1/30 | Для отделки стен правой лестничной клетки используются обои стеклотканевые однослойные (Сертификат соответствия С-RU.ПБ65.В.00312), имеющий класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)      | <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 6.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>  | 01.08.2022 |
| 144/1/31 | Для отделки стен левой лестничной клетки используются обои стеклотканевые однослойные (Сертификат соответствия С-RU.ПБ65.В.00312), имеющий класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)       | <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 6.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>  | 01.08.2022 |
| 144/1/32 | Для отделки стен центральной лестничной клетки используются обои стеклотканевые однослойные (Сертификат соответствия С-RU.ПБ65.В.00312), имеющий класс пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) | <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 6.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>  | 01.08.2022 |
| 144/1/33 | Для отделки стен центрального холла второго этажа (помещение № 45, согласно технического паспорта) используются обои виниловые на флизелиновой основе однослойные (Сертификат соответ-         | <p><b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b></p> <p><b>ч. 6.</b> Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к</p>  | 01.08.2022 |

|          |  |  |            |
|----------|--|--|------------|
|          | ствия ССГБ КР.ЛБ01.Н.00289), имеющий класс пожарной опасности КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2)   | настоящему Федеральному закону.  |            |
| 144/1/34 | Ширина дверей эвакуационных выходов ведущих из группы «Сказка», расположенной на третьем этаже составляет менее 1,2м.          | <p><b>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p><b>ч.3 ст.4</b> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)</p> <p><b>ч.4 ст.4</b> В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. (часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).</p> <p><b>СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.</b></p> <p><b>п.5.1.4</b> Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 чел.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/35 | Ширина двери эвакуационного выхода на первом этаже с тамбура (помещение № 21 согласно технического паспорта) составляет 0,73м. | <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерально-</p>  | 01.08.2022 |

|          |   |  |            |
|----------|---|--|------------|
|          |   | <p>го закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p><b>п. 4.8 СНИП П-Л.2-72 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования».</b></p> <p>Ширину дверей коридоров и проходов на путях эвакуации следует принимать в соответствии с требованиями п. 4.10 настоящей главы, при этом ширина дверей принимается не менее 0,8 м.</p> <p><b>п. 4.2 СНИП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».</b></p> <p>Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>   |            |
| 144/1/36 | <p>Ширина двери эвакуационного выхода на первом этаже с тамбура (помещение № 22 согласно технического паспорта) составляет 0,72м.</p> | <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> | 01.08.2022 |

|          |   |   |            |
|----------|---|---|------------|
|          |   | <p><b>п. 4.8 СНИП П-Л.2-72 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования».</b><br/> Ширину дверей коридоров и проходов на путях эвакуации следует принимать в соответствии с требованиями п. 4.10 настоящей главы, при этом ширина дверей принимается не менее 0,8 м.</p> <p><b>п. 4.2 СНИП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».</b><br/> Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p>  |            |
| 144/1/37 | <p>Ширина двери эвакуационного выхода на первом этаже с тамбура (помещение № 41 согласно технического паспорта) составляет 0,76м.</p> | <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p><b>п. 4.8 СНИП П-Л.2-72 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования».</b><br/> Ширину дверей коридоров и проходов на путях эвакуации следует принимать в соответствии с требованиями п. 4.10 настоящей главы, при этом ширина дверей принимается не менее 0,8 м.</p> <p><b>п. 4.2 СНИП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».</b><br/> Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p> | 01.08.2022 |
| 144/1/38 | <p>Ширина двери эвакуационного выхода на первом этаже с тамбура (помещение № 43 согласно техни-</p>                                   | <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b><br/> К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды пра-</p>  | 01.08.2022 |

|          |   |   |            |
|----------|---|---|------------|
|          | <p>ческого паспорта) составляет 0,75м.</p>  | <p>вил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p><b>п. 4.8 СНИП П-Л.2-72 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования».</b></p> <p>Ширину дверей коридоров и проходов на путях эвакуации следует принимать в соответствии с требованиями п. 4.10 настоящей главы, при этом ширина дверей принимается не менее 0,8 м.</p> <p><b>п. 4.2 СНИП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».</b></p> <p>Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p> |            |
| 144/1/39 | <p>Ширина двери эвакуационного выхода на первом этаже с тамбура (помещение № 48 согласно технического паспорта) составляет 0,77м.</p> | <p><b>ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.</p> <p><b>ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b></p> <p>В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отноше-</p>   | 01.08.2022 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>нии объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p><b>п. 4.8 СНИП П-Л.2-72 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования».</b></p> <p>Ширину дверей коридоров и проходов на путях эвакуации следует принимать в соответствии с требованиями п. 4.10 настоящей главы, при этом ширина дверей принимается не менее 0,8 м.</p> <p><b>п. 4.2 СНИП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений».</b></p> <p>Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 м.</p> |  |
|--|--|--|--|

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |  |
|--|--|
| 1.   | Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г. |
| 2.   | Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  |
| 3.   | СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»  |
| 4.   | СНИП П-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»   |
| 5.   | СНИП П-Л.2-72 «Строительные нормы и правила. Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования»   |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
по пожарному надзору  
Белякова Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

