

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Отдел надзорной деятельностью и профилактической работы**  
**по муниципальному образованию город Норильск**  
 663300, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-49 (ogrn.norilsk@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 172**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Юридическому лицу - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**  
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
**«Детский сад № 8 «Тундровичек» (далее МБДОУ «ДС № 8 «Тундровичек»)**

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки от 21.09.2021 № 172 в период с 10:00 часов 23 сентября 2021 по 12:00 часов 23 сентября 2021 и с 16:00 часов 06 октября 2021 по 17:00 часов 06 октября 2021 государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Казанским Олегом Александровичем, совместно с заведующим МБДОУ № 8 «Тундровичек», проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ «ДС № 8 «Тундровичек», расположенного по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 24.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен в раздевалке группы «Городок», расположенной на втором этаже (помещения № 2,1 согласно технического паспорта).	<b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b> Руководители организации обязаны: предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях <b>ч. 3 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b> Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к	01.08.2022

		<p>настоящему Федеральному закону.  <b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b>          Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.  <b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b>  <b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	
2.	<p>Не представлена техническая документация (сертификат соответствия), содержащая информацию о показателях пожарной опасности на лакокрасочное покрытие стен в раздевалке группы «Светлячок», расположенной на втором этаже (помещения № 15 согласно технического паспорта).</p>	<p><b>ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».</b>          Руководители организации обязаны:          предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях  <b>ч. 3 ст. 134 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b>          Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону.  <b>ч.3 ст. 145 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b>          Обязательное подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям настоящего Федерального закона осуществляется в форме декларирования соответствия или в форме обязательной сертификации.  <b>ст. 134. №123-ФЗ Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях.</b>  <b>ч. 7.</b> В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.</p>	01.08.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
МО г. Норильск Красноярского края  
по пожарному надзору  
«06» октября 2021 г.



Казанский О.А.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил (-а):

\_\_\_\_\_

«06» октября 2021 г.



Телефон доверия:  
ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19